

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452455, г. Бирск, ул. Гагарина, 92
ИНН 0278181938 КПП 025743001 ОГРН 1110280046580
e-mail: birsk@aobkvk.ru; тел. 8 (34784) 3-34-48

№ 426/04 от «25» 03 2021г.

И.О. Первого заместителя
главы администрации
МР Бирский район РБ
Киньябулатову Т. У.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
объекта по адресу: РБ город Бирск, ул. Кольцевая, кадастровый номер 02:64:010604:31.

Водоснабжение.

1. Точка подключения определяется на существующем водопроводе диаметром 300 мм., материал трубопровода – чугун, на пересечении ул. Кольцевая и ул. Гагарина, г. Бирск.
2. На месте подключения запроектировать и построить смотровой колодец, в колодце на границе эксплуатационной и балансовой ответственности установить запорную арматуру, водомерный узел.
3. От точки подключения до объекта запроектировать и построить водопроводную сеть, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Диаметр труб определить проектом. Глубину заложения принять не менее 2,2м.

Водоотведение.

4. Точка подключения определяется на существующей канализационной сети напротив ГКНС ул. Гагарина, 92.
5. Предусмотреть реконструкцию ГКНС ул. Гагарина, 92 с установкой дополнительного насоса, аналог по техническим параметрам существующего.
6. Построить блок предварительной очистки.
7. В точке подключения запроектировать и построить смотровой колодец, оборудовать узел учета сточных вод.
8. От точки подключения до объекта запроектировать и построить самотечные канализационные сети согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Диаметр труб определить проектом.

Общая часть.

9. Проект водоснабжения и водоотведения изготовить проектной организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влиянием на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
10. По готовности проект водоснабжения и водоотведения согласовать с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал» - далее по тексту ресурсо-снабжающая организация.
11. Строительство сетей осуществить организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влиянием на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
12. По окончании строительства представить в ресурсо-снабжающую организацию исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве".
13. Присоединения построенных сетей к действующим сетям будут производиться только в теплый период года - с мая по сентябрь месяцы, ресурсо-снабжающей организацией.
14. Абонент обязан:

26.07.26.03.21

- а) заключить с Бирским филиалом АО "Башкоммунводоканал" договор на присоединение построенных сетей к действующим сетям;
 - б) до присоединения к сетям заключить договор на отпуск воды и приём сточных вод в абонентском отделе АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал по адресу: г. Бирск, ул. Гагарина, 92 «А»
 - в) содержать сеть от точки подключения в колодце до объекта, колодец в точке подключения согласно требованиям строительных норм и правил.
 - г) возмещать ущерб АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал в случае утечки воды на сетях и сооружениях Абонента.
14. При невыполнении обязанностей Абонент будет временно ограничен или отключен от водоснабжения.
15. Технические условия действительны один год.

Директор Бирского филиала
АО «Башкоммунводоканал»



А.В. Белов

исп. Шамсияров И.А.
8(34784)3-34-48

